

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO SZYBÓW WINDOWYCH, URUCHAMIANYCH AUTOMATYCZNIE Z SYSTEMU WYKRYWANIA DYMU W BUDYNKU PRZY UL TARGOWEJ 49/51 W WARSZAWIE.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie oddymiania grawitacyjnego szybów windowych, uruchamianych automatycznie z systemu wykrywania dymu.

W ramach prac związanych z montażem systemu należy:

1. Wykonać projekt dokumentacji wykonawczej
 - a/ dokumentację konstrukcyjną, (m.in. rysunek szybu uwzględniający otwory i sposób ich zabezpieczenia w nadszybiu i ewentualnie podszybiu)
 - b/ dokumentację branżową systemu oddymiania (m.in schemat podłączenia sterowania klap oddymiającej w aparaturze sterowej dźwigu),
 - c/ uzgodnić projekt z Rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych (m.in opracować scenariusz pożarowy dotyczący pracy dźwigu w przypadku pożaru),
 - d/ przed przystąpieniem do prac uzgodnić w UDT dokumentację wykonawczą
2. Wyciąć otwory pod kanały oddymiające w górze szybów windowych oraz stropodachu w łącznej ilości 4 sztuk.
3. Wykonać dwa kanały oddymiające przechodzące przez pomieszczenie starej maszynowni windowej. Kanały winny być wykonane z płyt cementowo – wapiennych posiadających dopuszczenie CNBOP i ITB. Montaż kanałów oddymiających w wyciętych otworach, uszczelnienie przestrzeni obok kanałów.
4. Zamontować dwie klapy oddymiające na kanałach oddymiających wraz z podłączeniem siłowników.
5. Zamontować w przestrzeni szybów detektorów liniowych zasysających, rozprowadzenie rurociągu próbkującego przez całą wysokość szybu windowego. Współpraca z firmą konserwująca windę.
6. Zamontować centralę oddymiającą na kanałach oddymiających wraz z podłączeniem siłowników.
7. Zaprogramować oraz i uruchomić system.
8. Sporządzić dokumentację powykonawczą.
9. Dostarczyć certyfikaty urządzeń użytych podczas wykonywania prac.

Zamontowany system klap oddymiających winien współdziałać z system awaryjnego uwalniania ludzi w razie zagrożenia pożarowego.

Zestawienie elementów:

L.p.	Materiał	Jed.	Ilość
1	Kłapa oddymiająca wym. 1,0m x 1,0m z siłownikiem elektrycznym wykonana z poliwęglanu komorowego kolor mleczny, podstawa wys. 35 cm	szt.	2
2	Centrala oddymiania AFG-2004/8A 1L2G	szt.	1
3	Przycisk oddymiania RPO-01	szt.	1
4	Zasilacz buforowy 24V1,2Ah	szt.	2
5	Akumulatory 12V7Ah	szt.	4
6	Detektor zasysający dymu + rurociąg zasysający montowany w szybie windowym	kpl.	2
7	Kanał oddymiający o wymiarze 1,0m x 1,0m wykonany w technologii Promat o odporności pożarowej EIS60	kpl.	2
8	Obróbka blacharska kanału od strony stropodachu	kpl.	2
9	Wycinanie otworów pod kanał oddymiający o wymiarze 1,05m x 1,05m	kpl.	4
10	Przewód ognioodporny HDGs 3x2,5 mm ² (zasilanie centrali i zasilacza buforowego)	mb.	100
11	Przewód ognioodporny HDGs 3x1,5 mm ² (zasilanie siłowników klap oddymiających)	mb.	50
12	Przewód ognioodporny HTKShekw PH90 4x2x0,8 mm ² (zasilanie przycisku RPO-01)	mb.	20
13	Puszka PIP-1A	szt.	3
14	Naprawa uszczerbków powstałych w czasie wycinanie otworu pod kanał	kpl.	4

I. Oferta powinna zawierać:

- 1/ proponowany termin wykonania robót,
- 2/ okres rękojmi i gwarancji na roboty,
- 3/ cenę wykonanej naprawy,
- 4/ warunki płatności.

II. Dokumenty składające się na ofertę:

- 1/ wycena prac, (kosztorys),
- 2/ wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

3/ oświadczenie, że firma nie jest w likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe,

4/ wykaz prac o podobnym zakresie w ostatnich 2 latach.

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

- Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2015 r. na adres SBM „Targowa” ; 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 lub adres internetowy sekretariat@sbm-targowa.pl

Preferowany termin realizacji zamówienia III/IV kwartał 2015 r.

W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z biurem Spółdzielni 22 818-52- 51 lub tel. 505 050 778.

Zarząd Spółdzielni SBM „TARGOWA”

Warszawa, 15 lipca 2015 r.