


UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić możliwość montażu zaprojektowanych grzejników. Sprawdzenia należy dokonać przed zakupem materiałów. W przypadku nieścisłości wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o rozbieżnościach nadzór autorski.
2. Wykonawca winien wykonać roboty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z rzeczywistymi warunkami wykonania i zgłosić ten fakt osobie pełniącej nadzór inwestorski oraz autorski.
4. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody projektanta, inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Wszystkie przepusty, przebiecia należy dokładnie uszczelnić.

1. PRZEWODY Z RUR STABILIZOWANYCH
2. ILOŚĆ CIEPŁA PRZY GRZEJNIKACH PODANO W WATACH
3. MINIMALNA DŁUGOŚĆ GAŁĄZEK GRZEJNIKOWYCH - 0,5 m
4. IZOLACJA RUROCIĄGÓW Z PIANKI POLIURETANOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 ROKU

	
"IMJ.INSTAL" Mariusz Jarząbek 03-298 WARSZAWA ul. Zdziarska 83V m.1 NIP 716-233-87-50	
OPRACOWANIE	PROJEKT BUDOWLANY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 49/51 W WARSZAWIE
INWESTOR	Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TARGOWA" ul. Targowa 26/30, 03-733 Warszawa
RYSunEK	RZUT 10 PIĘTRA
OPRACOWALI	PROJEKTOWALI
mgr inż. Justyna Kotus	mgr inż. Mariusz Jarząbek
mgr inż. Iwona Jarząbek	mgr inż. Agnieszka Halicka
DATA	DATA
04.2015	04.2015
STADIUM	SKALA
Proj. Budowlany	1:100
BRANZA	RYSunEK
SANITARNA	13

UWAGA!

Projektuje się przedłużenie pionów nr 9, 10 i 14 w celu dostarczenia ciepła do pomieszczenia nr 1610

UWAGI I OZNACZENIA JAK NA RYS. 2
ŚREDNICE LOKALÓWEK ZGODNIE
Z ROZWINIĘCIEM.