



UWAGI DLA WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić możliwości montażu zaprojektowanych grzejników. Sprawdzenia należy dokonać przed zakupem materiałów.
2. Wykonawca wnieć wykonać roboty zgodnie z wytycznymi i przepisami obowiązującymi w budowlanych przepisach (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Sprawdzić zgodność dokumentacji z rzeczywistymi warunkami wykonania oraz autorski.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt, wykonanie i montaż instalacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie przepisy, przebiegi należy dokonywać uszczelniać.
4. Niedopuszczalne jest stosowanie technologii, materiałów i urządzeń niezgodnych z projektem.
5. Wszystkie przepisy, przebiegi należy dokonywać uszczelniać.

"MUNISTAL" Maniusz Jarzabek
 05-298 WARSZAWA ul. Złotarska 83V m.1
 NIP 716-233-87-50

OPRACOWANIE PROJEKT BUDOWLANY REGULACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZECIŁ FARGONIE LASKI W WARSZAWIE
 ul. Targowa 28/30, 02-153 Warszawa

INWESTOR Spółdzielnia Budowlano-Mieszkalniowa "TARGONIA"

RYSOWAŁ ROZWINIĘCIE INSTALACJI PIONY 10-19
OPRACOWAŁ mgr inż. SPRAWOZDAŁA mgr inż. Agnieszka Halicka
 mgr inż. Iwona Jarzabek
 mgr inż. Maniusz Jarzabek

DATA 04.2015
SKALA 1:100
RYC.NR 21

UWAGI:

1. PRZEWODY Z RUR STABILIZOWANYCH
2. ILOŚĆ CIEPŁA PRZY GRZEJNIKACH PODANO W WATACH
3. MINIMALNA DŁUGOŚĆ GALAZEK GRZEJNIKOWYCH - 0.5 m
4. IZOLACJA RUR OCIEPIONYCH Z PIANKI POLIURETANOWEJ ZGODNIE Z WYMAGANAMI PN EN 12551
5. WYKONANIE PRAC INŻYNIERSKICH IZOLACJI
6. LISTOPAD 2008 ROKU

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Wezeł ciepły
 ROZDZIELACZE CO
 2 x Dn200 L = 1.0 m
 Parametry 7/10/30°C

